ОБЩИНА ВАРНА

КМЕТ

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНИ ВОДИ,

ЧРЕЗ СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

№РМВ-21/ 16-06-2025 **г.**

На основание чл. 44, ал. 1, чл. 50, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, §133, ал. 9, т. 2, буква „в" от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, получено заявление рег. №АУ118094ВН/28.11.2024 г., извършена Преценка №24 на заявлението по чл. 62 от Закона за водите и обявяване на Съобщение по реда на чл. 62а от Закона за водите, Решение №608-6 от Протокол №23/24.04.2025 г. на Общински съвет-Варна и в съответствие с разпоредбите на чл. 166, ал. 1 и ал. 2 и чл. 168, ал. 1 от Наредба № 1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, **издавам настоящото Разрешително за водовземане от минерални води на:**

Титуляр на разрешителното:	Община Варна
Седалище и адрес на управление:	гр. Варна, бул. „Осми приморски полк" №43
Единен идентификационен код:	000093442
Наименование на находището на минерална вода:	Находище №100 - район „Североизточна България" – подземни води от малмоваланжския водоносен хоризонт с температура по-висока от 20°С, участък „Варна – област Варна, община Варна"
Административно-териториална единица (на водовземно съоръжение):	гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна
ЕКАТТЕ:	10135
Съоръжение за водовземане:	Сондаж №Р-1х „Варна" с дълбочина 1 992 m, вписан в регистъра на съоръженията за минерални води под регистрационен номер 251 100 00018/26.03.2008 г.
а) географски координати на водовземното съоръжение (система WGS 84) ***геодезически координати в Българска геодезическа система***	Географски координати (WGS 84) Северна ширина N 43°12'04.14" Източна дължина E 27°53'23.01" Геодезическа система (БГС 2005) X 4787885.255 У 696900.986
б) надморска височина на допустимото понижение на динамичното водно ниво	Самоизлив до кота 6,95 m
в) технически параметри (конструкция)	Конструкция: 00,00 m - 48,20 m Ø 406 метална колона; 48,20 m - 1289,30 m Ø 222 метална колона; 1289,30 m - 1992,00 m Ø 190 открит ствол

г) оборудване	1. Монтиран термоманометър за измерване на устиевото налягане и температурата на водата. 2. Монтиран водомер на устието на сондажа за измерване на ползвани водни обеми. 3. Монтирана пробка за вземане на водни проби.
Температура на минералната вода:	48,70°C
Цел или цели на водовземането:	Всички други цели (общо водовземане за пиене и водоналиване от населението, съгласно чл. 41 от Закона за водите)
Параметри на разрешеното водовземане:	
а) разрешен средноденонощен дебит	1,5 l/s
б) максимален дебит	1,5 l/s
в) разпределение на годишен обем за различните цели на ползване на водата	Годишно: 47 304 m^3, цел – „всички други цели"
г) максимално допустимо експлоатационно понижение във водовземното съоръжение, СВН	$S_{доп}$ = 26,00 m СВН = 32,95 m
д) минимални водни количества, при които е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект	29 959 m^3
е) разрешен годишен воден обем	47 304 m^3
ж) разрешен сезонен воден обем, в т.ч. период на черпене	Целогодишна експлоатация
Обект на водоснабдяване:	Обществена чешма в поземлен имот с идентификатор 10135.1509.12 и душове в поземлен имот с идентификатор 10135.1509.13 по КККР на гр. Варна.
Срок на действие на разрешителното:	Краен срок: 31.12.2035 г.
Начален срок на упражняване правото на водовземане:	От влизане в сила на разрешителното при монтирани и пломбирани водомери за измерване на ползваните за разрешената цел водни обеми.
Изисквания към местата за мониторинг:	1. Да монтира подходящ по значност водомер на отклонението на сондажа, захранващо обществената чешма. 2. Да монтира подходящ по значност водомер на отклонението на сондажа, захранващо душовете.
Изисквания към програмата за	Ежемесечно в последния ден на месеца, да отчита показанията на водомерите за ползваните водни

мониторинг:	обеми.
Задължение за заплащане на такса водовземане:	Не се заплаща такса водовземане.
Контролиращ орган:	1. Кметът на Община Варна или оправомощени от него длъжностни лица. 2. Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район" или оправомощени от него длъжностни лица.
Условия, при които се предоставя правото на водовземане:	Съгласно приложението, което е неразделна част от разрешителното.

Настоящият административен акт подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Административен съд, в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.

БЛАГОМИР КОЦЕВ
Кмет на Община Варна

Съгл. Зап.№ К-012/13.06.2025г.